

## 安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2023145

项目完成时间：2023年4月12日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-(渝)-003	
委托单位	重庆中油迅发实业有限公司			
项目名称	重庆中油迅发实业有限公司綦江左侧服务区加油站安全现状评价			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	化学原料、化学品及医药制造业			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	耿鹏	李瑞		赵井清
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	耿鹏、徐磊	2023年4月12日	吴德昌	朱丕凯
姓名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证号	是否专职
耿鹏	安全	1500000000100167	\	是
李瑞	化工工艺	1500000000100091	\	是
樊淑兰	化工机械	1700000000301766	\	是
徐磊	电气	0800000000205016	\	是
曹恒将	自动化	1600000000201220	\	是
项目简介	重重庆中油迅发实业有限公司綦江左侧服务区加油站[以下简称“綦江左侧服务区加油站”]位于重庆市綦江服务区新盛镇号房村。主要从事 92#汽油、95#汽油、98#汽油和柴油的零售和储存业务。綦江左侧服务区加油站现有 5 个储油罐（92#汽油 30m <sup>3</sup> ×1、95#汽油 30m <sup>3</sup> ×1、98#汽油 30m <sup>3</sup> ×1、0#柴油 30m <sup>3</sup> ×2），折合汽油储量为 120m <sup>3</sup> （柴油折半），总容量（折算汽油）120m <sup>3</sup> ，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.16 条规定，綦江左侧服务区加油站是一家二级加油站。綦江左侧服务区加油站位于重庆市綦江服务区新盛镇号房村，该加油站西南方向为 G75 兰海高速以及服务区园区道路，东南方向为服务区综合楼和停车场，西北方向有民居，东北方向有一乡村公路，其余各侧均为田地。			



	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏	2023. 2. 13	签订评价合同、测量现场内外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等。	现场周边无隐患
	李瑞			